



## Türen

Eine barrierefreie Tür muss deutlich wahrnehmbar, leicht zu öffnen, zu schließen und sicher zu passieren sein. Karussell- und Pendeltüren sind grundsätzlich nicht barrierefrei und sind als einzige Zugänge ungeeignet. Barrierefreie Türen müssen eine Mindestbreite von 90 cm aufweisen und möglichst schwellenlos (max. 2 cm) zu passieren sein. Türklinke/-drücker sind in einer Höhe von 85 cm über dem Fertigfußboden anzubringen und müssen zu anderen Bau-/Ausstattungs-elementen einen seitlichen Abstand von mind. 50 cm einhalten. Die Fläche vor einer barrierefreien Tür muss eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm aufweisen.

Detaillierte und weitere Anforderungen sind u. a. hier zu finden:

**DIN 18040-1**

**DIN 32975**

**Bei Fragen erreichen  
Sie uns unter:**

**[www.lakob.de](http://www.lakob.de)**

Beispielhafte schematische Darstellung:

- **150cm** Mindestbreite vom Flur bei außen öffnenden Tür
- **135cm** Höhe der Beschilderung
- **90cm** Mindestbreite Durchgang oder Tür

